

CÔNG ĐIỆN

Số: 45 /CD-TW hồi 14h30 ngày 24/8/2017

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ĐIỆN:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hồi 13h00 ngày 24/8/2017, mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 58,05m; lưu lượng đến hồ 522 m³/s; tổng lưu lượng phát điện 360 m³/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà:

- Mở 02 cửa xả vào hồi 17 giờ 00 ngày 24/8/2017 với độ mở đảm bảo tổng lưu lượng xả không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để đưa mực nước thượng lưu hồ xuống dưới cao trình +58m và liên tục phát tối đa các tổ máy phát điện.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - PTBTT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để ph/h chỉ đạo);
- Tập đoàn EVN (để ph/h chỉ đạo);
- Trung tâm điều độ điện Quốc gia (để thông báo);
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (để triển khai công tác đảm bảo an toàn hạ du);
- Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN, TH Quốc Hội, VTC14; các báo: Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Công TTĐT Chính Phủ.
- Trung tâm Dự báo KTTVTW;
- Các đơn vị tư vấn tính toán điều hành hồ;
- Lưu VP

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC



Trần Quang Hoài